



acqua

Acea Ato 5 S.p.A.

U. OPERATIONS

Ai Comuni di:	
Arpino	0776-848010
Ausonia	0776-953014
Belmonte Castello	0776-692394
Campodimele	0771-598126
Casalvieri	0776-639015
Castrocielo	0776-79822
Castro dei Volsci	0775-662175
Casalattico	0776-690184
Colle S. Magno	0776-560290
Esperia	0776-937544
Falvaterra	0775-905114
Cassino	0776-312393
Pastena	0776-546261
Pico	0776-543034
Piedimonte San Germano	0776-404081
Pontecorvo	0776-760201
Rocca d'Arce	0776-536420
Roccasecca	0776-567554
Santopadre	0776-531557
Terelle	0776-336180
Villa Latina	0776-688566
Villa Santa Lucia	0776-463324
Acqua Latina per i Comuni di Lenola e Vallecora	0773-472074
E, p.c.	
Prefettura di Frosinone	0775-218466
Sto Ato 5 Frosinone	0775-835464

Oggetto: Comunicazione improvviso danneggiamento condotta adduttrice principale "Asta Aurunci" in loc. Val Canneto di Atina nella giornata odierna.

Si comunica che a causa della improvvisa e imprevedibile rottura della condotta adduttrice in oggetto avvenuta nella mattinata odierna, si stanno verificando mancanze d'acqua in tutti i Comuni in indirizzo.

Data l'entità, la particolare ubicazione del danno e le cattive condizioni meteorologiche che non consentono, al momento, di operare in condizioni di sicurezza, il ripristino del flusso idrico non avverrà presumibilmente prima di domani. Il servizio sostitutivo di autobotte è stato prontamente allertato e sarà disponibile presso i Comuni interessati fino a Completo ripristino delle normali condizioni di fornitura idrica.

Acea Ato 5 si scusa per il disagio arrecato.

Il Responsabile Unità Idrica
(Ing. Claudio Sanchini)

Acea Ato 5 S.p.A.
Viale Roma snc. 03100 Frosinone
Tel. 0775.2981100
Fax 0775.2981105
www.aceato5.it

Cap. Soc. Euro 10.100.000,00 i.v.
CF, P.IVA 02307050603
CCIAA FR. RUA 140926

Suggeriti, che avvertono
la Direzione e il coordinamento
Al capo dell'at. 2497 SpA
Acea SpA - CF 02294801004

